

青森市清掃工場 維持管理記録(平成27年4月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	4月
1号炉	可燃ごみ	4,052.92	4,052.92
2号炉	可燃ごみ	4,053.02	4,053.02
合 計		8,105.94	8,105.94

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	4月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,027
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	147
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	2.0

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	4月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	4月10日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	30
			窒素酸化物	150ppm以下	110
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.028
			K値規制(m ³ N/h)(*)	79	
			検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng以下	—

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	4月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,042
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	147
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	6.6

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	4月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	4月10日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	41
			窒素酸化物	150ppm以下	63
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.028
			K値規制(m ³ N/h)(*)	77	
			検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng以下	—

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。