

青森市清掃工場 維持管理記録(令和元年10月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	10月
1号炉	可燃ごみ	27,523.58	3,564.44
2号炉	可燃ごみ	23,940.43	4,763.46
合 計		51,464.01	8,327.90

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	10月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,057
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	167
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	5.1

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	10月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	-		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m <sup>3</sup> N以下	-
			塩化水素	105mg/m <sup>3</sup> N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
			硫黄酸化物	35m <sup>3</sup> N/h K値規制(m <sup>3</sup> N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	10月3日		
		検査結果ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	0.032	

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	10月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,049
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	176
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.6

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	10月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	10月4日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m <sup>3</sup> N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m <sup>3</sup> N以下	23
			窒素酸化物	150ppm以下	43
			硫黄酸化物	35m <sup>3</sup> N/h K値規制(m <sup>3</sup> N/h)(*)	0.11 76
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	10月4日		
		検査結果 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	0.014	

※基準値について、「\*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。