

青森市清掃工場 維持管理記録(令和5年3月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	3月
1号炉	可燃ごみ	38,471.14	1,007.49
2号炉	可燃ごみ	39,920.20	2,782.01
合 計		78,391.34	3,789.50

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	988
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	150
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.6

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	3月		
排ガス 採取場所  (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度)  (1回/2箇月)	採取日	3月28日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m <sup>3</sup> N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m <sup>3</sup> N以下	17
			窒素酸化物	150ppm以下	14
			硫黄酸化物	35m <sup>3</sup> N/h	0.070
	K値規制(m <sup>3</sup> N/h)(*)	75			
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-	
	検査結果ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	-		

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,080
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	159
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	2.3

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	3月		
排ガス 採取場所  (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度)  (1回/2箇月)	採取日	-		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m <sup>3</sup> N以下	-
			塩化水素	105mg/m <sup>3</sup> N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
			硫黄酸化物	35m <sup>3</sup> N/h	-
	K値規制(m <sup>3</sup> N/h)(*)	-			
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-	
	検査結果 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.05ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下	-		

※基準値について、「\*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。