

青森市清掃工場 維持管理記録(令和5年10月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	10月
1号炉	可燃ごみ	22,371.23	2,900.06
2号炉	可燃ごみ	26,789.50	4,643.45
合 計		49,160.73	7,543.51

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	10月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,065
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	158
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.1

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	10月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	-	
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下
			塩化水素	105mg/m ³ N以下
			窒素酸化物	150ppm以下
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	採取日	10月28日
			検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.022
		35m ³ N/h	-	
		K値規制(m ³ N/h)(*)	-	

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	10月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,051
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	164
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.2

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	10月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	10月5日	
		検 査 結 果	ばいじん	<0.001
			塩化水素	18
			窒素酸化物	58
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	採取日	10月27日
			検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.012
		35m ³ N/h	<0.032	
		K値規制(m ³ N/h)(*)	79	

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。