

青森市清掃工場 維持管理記録(令和6年1月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	1月
1号炉	可燃ごみ	33,642.45	4,704.25
2号炉	可燃ごみ	34,433.16	914.23
合 計		68,075.61	5,618.48

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	1月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,045
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	170
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	1.7

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	1月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	1月10日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	18
			窒素酸化物	150ppm以下	60
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	採取日	-	
			検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.029	
			K値規制(m ³ N/h)(*)	80	

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	1月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,038
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	151
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.4

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	1月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	-		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	-
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	採取日	-	
			検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	-	
			K値規制(m ³ N/h)(*)	-	

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。