

青森市清掃工場 維持管理記録(令和7年3月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	3月
1号炉	可燃ごみ	42,074.72	2,651.48
2号炉	可燃ごみ	38,455.42	4,773.96
合 計		80,530.14	7,425.44

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,066
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	152
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.8

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	3月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		3月5日
		検 査 結 果	ばいじん	<0.001
			塩化水素	14
			窒素酸化物	71
			硫黄酸化物	<0.032
			K値規制(m³N/h)(*)	82
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果ng-TEQ/m³N		-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,031
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	154
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.7

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	3月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-
		検 査 結 果	ばいじん	-
			塩化水素	-
			窒素酸化物	-
			硫黄酸化物	-
			K値規制(m³N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果 ng-TEQ/m³N		-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。