

青森市清掃工場 維持管理記録(令和7年4月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	4月
1号炉	可燃ごみ	1,659.29	1,659.29
2号炉	可燃ごみ	4,592.58	4,592.58
合 計		6,251.87	6,251.87

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	4月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,056
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	151
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	6.4

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	4月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	-
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	-
		窒素酸化物	150ppm以下	-
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	-
			K値規制(m ³ N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	4月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	993
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	154
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.8

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	4月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		4月17日
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	29
		窒素酸化物	150ppm以下	17
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.029
			K値規制(m ³ N/h)(*)	79
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。