

青森市清掃工場 維持管理記録(令和7年5月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	5月
1号炉	可燃ごみ	6,424.38	4,765.09
2号炉	可燃ごみ	8,291.60	3,699.02
合 計		14,715.98	8,464.11

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	5月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,027
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	157
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.6

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	5月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		5月8日	
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/㎡N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/㎡N以下	4
			窒素酸化物	150ppm以下	57
			硫黄酸化物	35㎡N/h	<0.032
				K値規制(㎡N/h)(*)	82
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		－	
		検査結果ng-TEQ/㎡N		0.05ng-TEQ/㎡N以下	－

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	5月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	964
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	155
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.3

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	5月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-	
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/㎡N以下	-
			塩化水素	105mg/㎡N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
			硫黄酸化物	35㎡N/h	-
				K値規制(㎡N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		5月9日	
		検査結果 ng-TEQ/㎡N		0.05ng-TEQ/㎡N以下	0.0024

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。