

青森市清掃工場 維持管理記録(令和7年8月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	8月
1号炉	可燃ごみ	16,037.39	4,182.36
2号炉	可燃ごみ	18,868.58	3,659.57
合 計		34,905.97	7,841.93

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	8月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,015
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	153
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	5.4

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	8月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-
		ばいじん	0.02g/m³N以下	-
		塩化水素	105mg/m³N以下	-
		窒素酸化物	150ppm以下	-
		硫黄酸化物	35m³N/h	-
			K値規制(m³N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果ng-TEQ/m³N	0.05ng-TEQ/m³N以下	-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	8月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	962
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	153
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	7.3

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	8月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		8月5日
		ばいじん	0.02g/m³N以下	<0.001
		塩化水素	105mg/m³N以下	17
		窒素酸化物	150ppm以下	22
		硫黄酸化物	35m³N/h	<0.027
			K値規制(m³N/h)(*)	78
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果 ng-TEQ/m³N	0.05ng-TEQ/m³N以下	-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。