

青森市清掃工場 維持管理記録(令和7年9月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	9月
1号炉	可燃ごみ	19,664.35	3,626.96
2号炉	可燃ごみ	22,694.01	3,825.43
合 計		42,358.36	7,452.39

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	9月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	997
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	156
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.1

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	9月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		9月20日
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	17
		窒素酸化物	150ppm以下	37
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.029
			K値規制(m ³ N/h)(*)	77
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	9月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,018
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	152
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	7.7

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	9月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	-
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	-
		窒素酸化物	150ppm以下	-
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	-
			K値規制(m ³ N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。