

青森市清掃工場 維持管理記録(令和8年3月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	3月
1号炉	可燃ごみ	40,387.78	0.00
2号炉	可燃ごみ	43,441.40	4,667.72
合 計		83,829.18	4,667.72

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	*****
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	*****
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	*****

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	3月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	2月26日		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	4.0
			窒素酸化物	150ppm以下	89
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.032
			K値規制(m ³ N/h)(*)	83	
			採取日	-	
検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-			

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(°C)	二次燃焼室出口	800°C以上(*)	1,033
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(°C)	集じん器入口	200°C以下(*)	150
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.8

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目		基準値	3月		
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日	-		
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/m ³ N以下	-
			塩化水素	105mg/m ³ N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日	硫黄酸化物	35m ³ N/h	-
			K値規制(m ³ N/h)(*)	-	
			採取日	-	
検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-			

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。