

青森市清掃工場 維持管理記録(令和8年7月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	7月
1号炉	可燃ごみ	15,379.24	4,680.83
2号炉	可燃ごみ	14,810.33	2,703.30
合 計		30,189.57	7,384.13

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	7月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,015
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	158
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.3

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	7月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		7月1日	
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/㎡N以下	<0.001
			塩化水素	105mg/㎡N以下	15
			窒素酸化物	150ppm以下	19
			硫黄酸化物	35㎡N/h	<0.032
				K値規制(㎡N/h)(*)	85
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-	
		検査結果ng-TEQ/㎡N		0.05ng-TEQ/㎡N以下	-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	7月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	988
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	155
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	4.7

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	7月	
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-	
		検 査 結 果	ばいじん	0.02g/㎡N以下	-
			塩化水素	105mg/㎡N以下	-
			窒素酸化物	150ppm以下	-
			硫黄酸化物	35㎡N/h	-
				K値規制(㎡N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-	
		検査結果 ng-TEQ/㎡N		0.05ng-TEQ/㎡N以下	-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。