

青森市清掃工場 維持管理記録(令和8年8月度)

【ごみ焼却量(t)】

処理炉	種類	年度 累計	8月
1号炉	可燃ごみ	17,873.98	2,494.74
2号炉	可燃ごみ	19,113.53	4,303.20
合 計		36,987.51	6,797.94

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	8月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	988
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	163
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	2.9

【1号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	8月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		-
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	-
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	-
		窒素酸化物	150ppm以下	-
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	-
			K値規制(m ³ N/h)(*)	-
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

項 目	測定位置	基準値	8月
燃焼室中の焼却ガス平均温度(℃)	二次燃焼室出口	800℃以上(*)	1,025
集塵機に流入する燃焼ガスの平均温度(℃)	集じん器入口	200℃以下(*)	150
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	煙突入口	30ppm以下	3.5

【2号炉 排ガス測定結果】

項 目			基準値	8月
排ガス 採取場所 (煙 突)	排ガス中 ばい煙濃度 (酸素換算濃度) (1回/2箇月)	採取日		8月21日
		ばいじん	0.02g/m ³ N以下	0.001
		塩化水素	105mg/m ³ N以下	2.7
		窒素酸化物	150ppm以下	44
		硫黄酸化物	35m ³ N/h	<0.038
			K値規制(m ³ N/h)(*)	88
	ダイオキシン類 (2回/年)	採取日		-
		検査結果 ng-TEQ/m ³ N	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	-

※基準値について、「*」は法定基準値、その他は自主基準値とする。